

**ROTH AG**

***SIROL***

## Brandschutz - Rolltore *SIROL 1.100 DK - EI 30*



- Aussen  
Stahllamellen
- Innen  
Brandschutz-  
Behang

< Ansicht von innen

VKF – Zulassung No. 24968


# Brandschutz-Rolltor *SIROL* 1.100 DK EI30

Max. Abmessungen:    **Bl max. = 8,000 m**    **Hl max. = 3,000 m**


**Konstruktion:**    Zweilagige Rolltor aufgerollt auf einer durchgehenden Stahlrohrwelle. Deshalb geringer Platzbedarf für ein EI 30 Rolltor mit VKF-Zulassung.

**Aussen:**    Stabile doppelwandige Rolltorlamellen aus verzinktem Stahl oder INOX-Stahl, gefüllt mit unbrennbaren "Isofer"-Isolationsplatten.

**Innen:**    Brandschutzbehang mit Insulmatten S aus unbrennbarem Glasfasergewebe und eingenähten Dämmplatten.



<b>ROTH AG</b>	<b>SIROL</b>	Sicherheitsanlagen
CH- 6403 Küsnacht a.R.	Schweiz	E-Mail: <a href="mailto:info@roth-sirol.ch">info@roth-sirol.ch</a> Tel. 041 / 850 36 42
Schemaschnitt Brandschutz-Rolltor	Produkt: <i>SIROL</i> - Brandschutz Rolltor 1.100 DK – EI 30	Internet: <a href="http://www.roth-sirol.ch">www.roth-sirol.ch</a> Fax 041 / 850 36 43
Zeichnung No: 121940 - 03	Datum: 04. 02. 2013	Gez: J-P. L.



<b>ROTH AG</b>	<b>SIROL</b>	Sicherheitsanlagen
CH- 6332 Hagendorn ZG	Schweiz	E-Mail: <a href="mailto:info@roth-sirol.ch">info@roth-sirol.ch</a> Tel. 041 850 36 42 Fax 041 850 36 43
Objekt:	Produkt: <i>SIROL</i> - Brandschutz-Rolltor EI 30	Internet: <a href="http://www.roth-sirol.ch">www.roth-sirol.ch</a>
Zeichnung No: 203000 - 02	Datum: 25. 06. 2020	Gez: J-P. L.

**ROTH AG**  
**SIROL** Sicherheitsanlagen

Flurstrasse 10  
CH - 6332 Hagendorn ZG Schweiz  
Tel. +41 41 850 36 42 Fax. +41 41 850 36 43  
E-Mail: [info@roth-sirol.ch](mailto:info@roth-sirol.ch)  
Internet: <http://www.roth-sirol.ch>